【別紙3】

平成29年度　簡易水道水質検査結果

No.	項　　目	給水栓水質検査												原水
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	15
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.1
3	カドミウム及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.0003
4	水銀及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.00005
5	セレン及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.001
6	鉛及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.001
8	六価クロム化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.005
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
#	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	<0.001	※	※	<0.001	※	※	<0.001	※	※	<0.001	※	<0.001
#	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.36	0.25	0.29	0.25	0.11	0.23	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.18
#	フッ素及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.08
#	ホウ素及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.1
#	四塩化炭素	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.0002
#	1,4ジオキサン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.005
#	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.004
#	ジクロロメタン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.002
#	テトラクロロエチレン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.001
#	トリクロロエチレン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.001
#	ベンゼン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.001
#	塩素酸	0.27	0.12	0.2	0.14	0.11	0.07	0.11	0.08	0.09	<0.06	0.32	0.39	※
#	クロロ酢酸	※	<0.002	※	※	<0.002	※	※	<0.002	※	※	<0.002	※	※
#	クロロホルム	※	0.005	※	※	0.011	※	※	0.01	※	※	0.014	※	※
#	ジクロロ酢酸	※	<0.003	※	※	0.003	※	※	0.003	※	※	0.009	※	※
#	ジブロモクロロメタン	※	0.002	※	※	0.002	※	※	<0.001	※	※	0.001	※	※
#	臭素酸	<0.001	0.007	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	※
#	総トリハロメタン	※	0.011	※	※	0.019	※	※	0.013	※	※	0.020	※	※
#	トリクロロ酢酸	※	<0.003	※	※	0.005	※	※	0.003	※	※	0.011	※	※
#	ブロモジクロロメタン	※	0.004	※	※	0.006	※	※	0.003	※	※	0.005	※	※
#	ブロモホルム	※	<0.001	※	※	<0.001	※	※	<0.001	※	※	<0.001	※	※
#	ホルムアルデヒド	※	<0.008	※	※	<0.008	※	※	<0.008	※	※	<0.008	※	※
#	亜鉛及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.005
#	アルミニウム及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0.07
#	鉄及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0.14
#	銅及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.005
#	ナトリウム及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	6.2
#	マンガン及びその化合物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0.017
#	塩化物イオン	11.8	6.5	6.9	6.6	6.9	6.3	7.2	7.2	7.4	6.9	7.3	7.4	6.7
#	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	18.8
#	蒸発残留物	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	69
#	陰イオン界面活性剤	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.02
#	ジェオスミン	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.000001
#	2-ＭＩＢ	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.000001
#	非イオン界面活性剤	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.005
#	フェノール類	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	<0.0005
#	有機物質（全有機炭素の量）	0.8	0.5	0.9	1.0	0.8	0.8	1.3	1.4	0.7	0.8	0.7	0.7	1.4
#	ＰＨ値	7.21	6.96	7.21	7.31	7.25	7.21	7.13	7.41	7.31	7.22	7.27	7.1	7.43
#	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	※
#	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微土臭
#	色度	2.5	1.8	1.9	2.4	1.7	2.1	3.2	1.7	2.1	2.9	1.5	2	7.4
#	濁度	0.19	0.29	<0.1	<0.1	0.11	0.14	0.33	0.14	0.13	<0.1	<0.1	<0.1	0.96
#	残留塩素	0.17	0.27	0.11	0.10	0.24	0.27	0.14	0.11	0.18	0.1	0.16	0.10	※
#	水温	3.5	8.0	12.5	14.0	18.0	18.0	16.0	11.0	11.0	8.0	5.5	5.0	※
	嫌気性芽胞菌													0